



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
COMISION TECNICA DE PROYECTOS:

Solicitante : PROYECTO SALVADOR 527 SAC
Nº de Expediente : 9342-2024
Nº de acta : 18-2025
Fecha : 07.01.2025

ACTA DE VERIFICACION Y DICTAMEN
- EDIFICACION

1. DELEGADOS ASISTENTES:

REPRESENTANTES	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº Registro CAP/ CIP	FIRMA
PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA	07.01.2025	QUEVEDO CARBAJAL, MARTIN AUGUSTO	5963	
DELEGADO ARQUITECTO - CAP	07.01.2025	BEJAR RODRIGUEZ, DANIEL JORGE	3070	
DELEGADO ARQUITECTO - CAP	07.01.2025	TENORIO GUERRERO, DANIEL EDUARDO	20448	
DELEGADO INGENIERO CIVIL - CIP				
DELEGADO INGENIERO SANITARIO - CIP				
DELEGADO INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECANICO - CIP				
DELEGADO AD-HOC MINISTERIO DE CULTURA (MC) (*)				
DELEGADO AD-HOC CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCIÓN Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED (**)				
DELEGADO AD-HOC SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP (***)				
Nº DE REPRESENTANTES ASISTENTES A LA REUNION DE VERIFICACION:				

(*) Debe emitir opinión favorable para su aprobación. (**) Sólo emite opinión /O entidad que haga sus veces

2. RESUMEN DE DICTAMENES:

DICTAMEN	ARQUITECTURA	ESTRUCTURAS	INST. SANITARIAS	INST. ELECTRICAS
CONFORME	X			
NO CONFORME				
CONFORME CON OBSERVACIONES (1)				

(1) APLICABLE PARA PROYECTOS EN MODALIDADES C Y D, EN EL CASO DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA SOLO SE EMITE EL DICTAMEN EN LOS TERMINOS DE CONFORME Y NO CONFORME

3. OBSERVACIONES, FUNDAMENTACION Y/O JUSTIFICACION DE DICTAMEN:


ANTEPROYECTO EN CONSULTA

ARQUITECTURA
DICTAMEN: CONFORME

EL PRESENTE TRAMITE ES DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA OBRA NUEVA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 2 SÓTANOS, 5 PISOS (13.48ML) Y AZOTEA, APLICANDO ORD 342-MM Y MODIFICATORIAS.

PARA PROYECTO:

- A. DEBERÁ CORREGIR NOMENCLATURA DE BALCÓN A TERRAZA A FIN DE MANTENER EL VOLADO PROYECTADO.
B. ADJUNTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ASCENSOR. ART 7 INC H) NORMA GE.020 RNE.



VOTO SINGULAR:

EL ARQ. MARTIN QUEVEDO CARBAJAL, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA MANIFIESTA SU DISCONFORMIDAD RESPECTO AL EXPEDIENTE DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA, POR TRASGREDIR EL ART. 9 LIT. A) NUMERAL 1) ORD 342-MM, QUE SEÑALA QUE LOS USOS DE SALA COMEDOR, KITCHENETTES SON USOS NO PERMITIDOS EN AZOTEA.

4. CERTIFICACION DE ACTA

EL PRESIDENTE DE LA COMISION TECNICA CERTIFICA QUE EL CONTENIDO DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAD DE LO OCURRIDO EN LA SESION. REQUIRIENDO SE INCLUYA LA PRESENTE EN EL LIBRO DE ACTAS.

LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACTA DEBIDAMENTE LLENADA, LUEGO DE SU LECTURA Y APROBACION:

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



ARQ. MARTIN QUEVEDO CARBAJAL
Subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas
CAP. 5963

Firma y Sello del presidente de la Comisión Técnica

07.01.2025

Fecha